Localisation	Luminaires	Source lumineuse	Pilotage	Hauteur de la source	IP	IK
Eclairage extérieur (zones d'accès)	Mural ou candélabre	LED dirigées vers le sol	Détecteur crépusculaire + horloge journalière		54	9
Eclairage extérieur (Jardins, cheminements, terrasses)	Mural, candélabre ou borne	LED de faible hauteur et dirigées vers le sol	Détecteur crépusculaire + horloge journalière		54	9
Porche	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur crépusculaire + horloge journalière + détecteur de présence		54	9
Parkings	Plafonnier	LED + bloc autonome de sécurité permanent à décharge de batteries automatiques (modèle <3W)	Détecteur de présence infrarouge et acoustique + sur ouverture de porte de garage, et porte de sas.	Ht < 2,70 m	54	9
Caves et sas des circulations	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence encastré.	Ht < 2,70 m	54	9
Sas	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence encastré.	2,20 m < Ht < 2,70 m	54	9
Hall d'entrée	Plafonnier ou applique ou luminaire suspendu ou encastré en plafond	LED	Détecteur de présence encastré et sonde extérieure	2,20 m < Ht < 2,70 m	54	9
Ascenseurs	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence avec extinction automatique après temporisation. Prévoir un éclairage normal et de secours (E ideal = 40 lux. E mini = 20 lux)		44	9
Palier de rez-de-chaussée	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence	Ht < 2,70 m	54	9
Palier d'étages et Coursives	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence + allumage à l'ouverture de l'ascenseur (avec préavis d'extinction)	Ht < 2,70 m	54	9
Escaliers	Applique (attention à l'accès pour la maintenance : éviter les interventions au niveau des volées d'escalier)	LED	Détecteur de présence pilotant 3 niveaux (avec préavis d'extinction) + Détecteur crépusculaire si apport éclairage ext.		54	9
Eclairage de secours BAES BAEH	Bloc autonome de sécurité	LED	Permanent avec décharge automatique	Ht < 2,70 m	44	9

Suite sur la page 2

© RIVP – DPAT / DC - Août 2026

Localisation	Luminaires	Source lumineuse	Pilotage	Hauteur de la source	IP	IK
Locaux OM Vélos / Poussettes	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence	Ht < 2,70 m	54	9
Locaux techniques	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence	Ht < 2,70 m	34	9
Espace d'accueil	Plafonnier ou applique	LED	Détecteur de présence	Ht < 2,70 m	34	9

Interdictions :

- Les luminaires dont les ampoules sont solidaires de l'appareil pour permettre uniquement le changement des LED.
- En extérieur :
  - Les éclairages en extérieur doivent être limités aux cheminements, les points d'éclairage au cœur des espaces verts et zones arborées sont proscrits.
  - Tout éclairage dont le flux lumineux ne serait pas dirigé vers le bas et éclairerait l'îlot est à proscrire.

© RIVP – DPAT / DC - Août 2026